



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДПИСАНИЕ

30 октября 2018 г.

№5259р-ПЛ-И/11.5/ГВ

г. Грозный

18 час. 00 мин.

органа государственного контроля (надзора) юридическому лицу
Государственного бюджетного дошкольного общеобразовательного
учреждения «Детский сад №26 «имени Магомаева Шамиль-Хаджи Сайд-
Ахмедовича» с. Элистанжи» ИНН: 2003002056

Выдано: Государственному бюджетному дошкольному общеобразовательному учреждению «Детский сад №26 «имени Магомаева Шамиль-Хаджи Сайд-Ахмедовича» с. Элистанжи» ИНН: 2003002056, далее (ГБДОУ «Детский сад №26 «имени Магомаева Шамиль-Хаджи Сайд-Ахмедовича» с. Элистанжи).

Предписание составлено Кавказским управлением Ростехнадзора.

Лицо проводившее проверку: Гакаев Вахит Харонович, государственный инспектор отдела общепромышленного и горного надзора по Чеченской Республике, Кавказского управления Ростехнадзора.

В процессе проведенной плановой выездной проверки, согласно распоряжения от 27.09.2018г. №5359р-ПЛ-И11.5, утвержденного заместителем руководителя Кавказского управления Ростехнадзора Ш.Г. Хазуевым, в присутствии:

Заведующего ГБДОУ «Детский сад №26 «имени Магомаева Шамиль-Хаджи Сайд-Ахмедовича» с. Элистанжи» Магамаевой Мадины Хамзатовны:

выявлены и предписывается устранить следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно правовых актов Российской Федерации: требования Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления

№	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не	Срок устранения нарушения

1	2	соблюдено	3	4
1.	Отсутствуют документы по допуску к работе лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе	Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. №870		до 30.11. 2018 г.
2.	Отсутствует приказ о назначении ответственного за газовое хозяйство	Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. №870		до 30.11. 2018 г.
3.	Отсутствуют окраска газопровода	Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. №870		до 30.11. 2018 г.
4.	Отсутствует договор с организацией, имеющий опыт проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту сети газораспределения и сети газопотребления	Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления,		до 30.11. 2018 г.

		утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. №870	
--	--	--	--

О выполнении предписания сообщить по адресу:
ул. Старопромысловское шоссе, 42, г. Грозный, Чеченская Республика,
364020, Кавказское управление Ростехнадзора, по тел: (8712) 29 47 20 или
Email utenchr@mail.ru до 30.11.2018 г.

Принять к сведению, что ч. 1 ст. 19.5 «Кодекса РФ об
административных правонарушениях» предусмотрена административная
ответственность за невыполнение в установленный срок законного
предписания должностного лица, осуществляющего государственный
контроль (надзор). Согласно данной статье предусмотрены следующие виды
административных наказаний: административный штраф до двадцати тысяч
рублей и дисквалификация должностных лиц на срок до 3-х лет.


Государственный инспектор
отдела общепромышленного
и горного надзора по
Чеченской Республике



В.Х. Гакаев

С предписанием проверки ознакомлен(а):
Магамаев Мадина Хамазтовна – заведующий ГБДОУ «Детский сад №26
«имени Магомаева Шамиль-Хаджи Сайд-Ахмедовича» с. Элистанжи»

«30» октября 2018 г.



Пометка об отказе ознакомления с предписанием:
